

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie

Miechów, dnia 12 marca 2026 roku
NK.903.28.1.2026

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o.
ul. Racławicka 41
32-200 Miechów

DECYZJA NR NK/3 WG/2026

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie (PPIS), stwierdza:

- **wygaśnięcie** decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie Nr NK/2BP/2026 z dnia 6 marca 2026 roku, znak sprawy: NK.903.28.1.2026 w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kalina Lisiniec, gmina Miechów, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów,
- **przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu publicznego Kalina Lisiniec, gmina Miechów

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2026 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie wpłynęło cząstkowe sprawozdanie z dnia 5 marca 2026 r. nr LW/669/N/2026/1 z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 3 marca 2026 r. przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie – punkt zgodności 32-200 Miechów, Kalina Lisiniec (ujęcie studzienka). Badanie próbki wody zostało przeprowadzone w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków – Oddział Laboratoryjny Badania Wody. Z otrzymanego cząstkowego sprawozdania z badań próbki wody wynikało, iż w badanej wodzie stwierdzono liczbę Enterokoków kałowych w ilości 3 jtk/100 ml wody [1;10]. Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 1 część A Parametry mikrobiologiczne Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne Lp. 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymagana wartość dla parametru Enterokoki wynosi 0 jtk/100 ml. W związku z powyższym jakość wody w wyżej wymienionej próbce wody **nie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym**, określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższe stanowiło naruszenie § 3 ust. 1 cyt.: „Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia” oraz naruszenie § 3 ust. 3 „Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:

1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie
ul. M. Konopnickiej 6, 32-200 Miechów,
+48 41 38 90 450, +48 41 38 90 452
psse.miechow@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-28589-21432-BDGJC-31

rozporządzenia;

3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia".

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie na podstawie sprawozdania cząstkowego, stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kalina Lisiniec, gmina Miechów należącego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów. Dodatkowym warunkiem w tym przypadku było podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, w dniu 9 marca 2026 roku w ramach kontroli wewnętrznej, przedstawiciel Firmy Handlowej BARWA, Jarosław Czajkowski, Laboratorium Badań Środowiskowych BARWA, ul. Cedzyńska 40, 25-385 Kielce, pobrał do badania próbkę wody z wodociągu publicznego Kalina Lisiniec, w punkcie zgodności: 32-200 Miechów, Kalina Lisiniec (ujęcie studzienka).

Z przedłożonego w dniu 12 marca 2026 roku sprawozdania z badań próbki wody z dnia 12 marca 2026 roku, NR WŚ-600B/03/2026 wynika, iż jakość wody z wodociągu publicznego Kalina Lisiniec, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W badanej próbce wody z wodociągu publicznego Kalina Lisiniec (ujęcie studzienka), stwierdzono:

- liczba mikroorganizmów w 22°C wynosi „nie wykryto” w 1 ml, przy wartości dopuszczalnej wynoszącej: „zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej”,
- liczba bakterii z grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 0 jtk/100 ml,
- liczba bakterii Escherichia coli wynosi 0 jtk/100 ml przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 0 jtk/100 ml,
- liczba Enterokoków kałowych wynosi 0 jtk/100 ml wody przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 0 jtk/100 ml.

Powyższe sprawozdanie z badań potwierdziło iż, w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, woda z wodociągu publicznego Kalina Lisiniec, odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego: „Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony”.

W związku z powyższym uchylenie decyzji w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kalina Lisiniec, gmina Miechów, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie, leży w interesie społecznym.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za

pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 i 129 k.p.a.).

2. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 268). Zgodnie z art. 121 ww. ustawy, grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

3. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

4. Zgodnie z przepisem art. 127a § 1 i § 2 k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

5. Zgodnie z art. 130 k.p.a.:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

- 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
- 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

6. Zgodnie z art. 136 § 1 k.p.a., organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Miechowie
małgorzata Bryg

Załączniki:

- 1) Komunikat nr 8 PPIS w Miechowie o przydatności wody do spożycia z dnia 12 marca 2026 roku

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
- 3) Wójt Gminy Racławice, Racławice 15, 32-222 Racławice
- 4) aa

Wyk. B. Pszennakowska-Nowak, tel.: 41 389 04 61

